

지하수개발·이용시설의 사후관리(제9조의7 관련)

제9조의7에 따른 지하수개발·이용시설의 청소와 검사 및 정비는 다음 각 호의 방법에 따른다. 다만, 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 방법으로는 사후관리의 효과가 충분하지 않다고 인정되는 경우에는 시·군·구의 규칙으로 그 범위와 방법을 따로 정할 수 있다.

1. 지하수개발·이용시설의 청소

- 가. 지하수 취수정 안에 설치되어 있는 양수시설을 끌어올려 품목별로 상태를 점검하고 세척 등의 방법으로 오염물질을 제거할 것
- 나. 자연 수위와 굴착 깊이를 확인할 것
- 다. 고압세척기를 이용하여 취수정 내부의 오염물질을 깨끗하게 제거할 것
- 라. 배출되는 지하수가 깨끗해질 때까지 계속 청소할 것
- 마. 지하수와 함께 배출되는 오염물질은 침전 용기 등을 설치하여 주변이 오염되지 않도록 할 것
- 바. 상태점검 및 세척 등 청소가 완료된 양수시설을 취수정 안에 끌어올리기 전 상태로 설치할 것

2. 지하수개발·이용시설의 검사 및 정비

- 가. 지하수개발·이용시설의 반지름 10미터 이내에 위치한 주변부를 정리할 것
- 나. 상호보호공 내벽에 균열이 발생하였는지를 점검하고 외부에서 물이 스며들지 못하도록 정비할 것
- 다. 동력기동장치와 수중모터 간 동력전선의 절연상태를 확인할 것